

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 **(dodatečná informace)**

K výběrovému řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

**„Dodávka topné soustavy v bytě č.3, Lysinská ulice 47/14, Praha 12
Modřany č.j. 102/2024 VZMR“**

Identifikace zadavatele:

Správa bytových objektů Praha – Modřany, příspěvková organizace

Generála Šišky 2375/6 143 00 Praha – Modřany

Zastoupen: Mgr. Lucíí Holou, ředitelkou

Kontaktní osoba pro žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

**pan Dušan Ondrejko, koordinační pracovník, Správa bytových objektů, Generála
Šišky 2375/6, Praha 12 Modřany**

Prostřednictvím datové schránky: yz3k8fg

**Na základě dotazů zaslanych tazatelem k uveřejněné Výzvě uvádíme
následující odpovědi:**

Otázka č.1

Ve slepém rozpočtu je specifikován plynový kotel a termostat, je možno tento nahradit jiným se stejnými výkonnostními parametry.

Odpověď č.1

Dovolujeme si Vás odkázat na informaci uveřejněnou k Výzvě, kterou zadavatel zveřejnil na základě vlastního uvážení na webových stránkách www.sbopraha12.cz.

Otázka č.2

Není specifikováno, zda potrubí topného systému bude zasekáno a vedeno pod omítkou nebo po povrchu.

Odpověď č.2

V reakci uvádíme, že vedení potrubí topného systému bude vedeno po povrchu.

V Praze, dne 26.1.2024

Za zadavatele:

Mgr. Lucie Holá v.r.

ředitelka